

监 理 日 志

工程名称: 马塘心郑海浩文休林等2017年工程集, 中发设备采购与安装(第2次)

日期	2017年7月12日 星期二	气候	11/2	气温	18-28℃
监理人员动态:	高 志	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施 工				
施工机械动态:	引 孔				
施工进度情况	西梁山项目桩基浇筑完成, 陈海洲项目继续进行现场平和桩基引孔.				
检查发现的问题	西梁山项目桩基浇筑前, 桩孔清理不彻底, 钢筋笼绑孔不规范.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对不规范的钢筋笼进行修复, 对桩孔进行彻底清理. 施工方按要求及时进行了相关整改.				
协调内容或其他					
记录人	李 晓 如	总监签阅			