

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港危化品码头2017年升级改造项目中供水及电设备采购与安装(第: 次)

日期	2017年9月17日 星期二	气候	阴	气温	18-30℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 3台 钻					
施工进度情况	官塘村项目支架, 组中安装完成, 陈瑞洲项目支架安装50%, 桩基浇筑完成70%.				
检查发现的问题	官塘村项目支架安装过程中, 发现个别螺栓没有按照设计要求安装平垫弹垫.				
处理措施、意见、结果	要求施工方及时加装平垫和弹垫, 并进一步认真检查, 发现漏装、漏垫, 及时的螺栓及时的进行修复, 确保支架的安全可靠性.				
协调内容或其他					
记录人	孙晓红		总监签阅		