

监 理 日 志

工程名称: 泰州高新区时集园3号120MW炉膛发电14#2地35KV母线改造送电工程

日期	2017年12月30日	星期	六	气候	晴	气温	-3~11℃
监理人员动态:	李小龙、孔德国						
施工方人员动态:	管队人员5, 施工队人员15人						
施工机械动态:	货车1辆, 牵引机1台, 焊机1台						
施工进度情况 施工部位	19#22#板完成, 12#板保护中。 7#桩基础开挖。						
检查发现的问题	15#塔. 个别螺栓. 螺母不到圈。 圈脚. 钉有防盜帽. 漏装。						
处理措施、意见、结果	限期整改。						
或其他 协调内容							
记录人	孔德国			总监签阅		安全之。	