

监 理 日 志

工程名称: 新源新村集贸市场14#楼35KV送出工程

日期	2018年04月15日	星期一	气候	晴	气温	-2~8℃
监理人员动态:	2人					
施工方人员动态:	管理人员3人 施工人员10人					
施工机械动态:	装载机1台, 三轮车1台.					
施工进度情况 施工部位	7# 拆模. 15# 砌模板 今日出整改通知单1次.					
检查发现的问题	15# 桩基础坑尺寸不符.					
处理措施、意见、结果	施工单位: 用勾机扩挖.					
或其他 协调内容	无					
记录人	孔洪明			总监签阅	王金文	