

# 监 理 日 志

工程名称: 新沂高十集团3#14#2地35KV线路送出工程

日期	2018年4月9日 星期二	气候	晴	气温	16°-28°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 6#-8#改线 2. 14#、15#、16#塔字线 3. 今日出考核单33-1次				
检查发现的问题	1. 7#塔塔脚眼子短, 塔字未到位 2. 8#地脚塔字松动				
处理措施、意见、结果	已下整改, 考核单要求处理				
协调内容或其他	无				
记录人	刘亮 孔洪国	总监签阅	史金文		

