

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月16日 星期一	气候	晴朗	气温	9°-21°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员15人					
施工机械动态: 绞磨机1台, 绞车1台					
施工进度情况	1. 1#-28#塔测试接地电阻. 2. 28#塔上塔. 3. 1#塔调顺序, A.B.调项 4. 5月出整改通知单3次, 考核单1次, 联系单1次				
检查发现的问题	1. 9#塔允许堆放66 2. 多基塔接地孔少 3. 1#塔复合绝缘器引线不合格				
处理措施、意见、结果	乙下整改单要求限期整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘松 孔庆国	总监签阅	王金文		

