

监 理 日 志

工程名称: 森源高邑16[#]工地35kV线路送电工程

日期	17 年10月28日 星期 7	气候	晴	气温	10-25℃
监理人员动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管2人是4人 施工人是3人				
施工机械动态:	钩机1台				
施工进度情况	28 [#] 23 [#] 通新方坑 10 [#] 同项 接地线安装 7 [#] 8 [#] 5 [#] 前能焊接				
检查发现的问题	10 [#] 同项 安装接地线, 深度不够 现场责令整改				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	姜小志	总监签阅			