

监 理 日 志

工程名称: 嘉海新14#工地3500线路改造工程。

日期	17年11月13日 星期二	气候	晴	气温	4-21℃
监理单位动态:	1	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管村人: 6人 杨工人: 19人				
施工机械动态:	吊机 1台。				
施工进度情况	28F开挖完毕。21#22#拆模板 3#支模。				
检查发现的问题	22#拆模过程中存在大面积蜂窝和漏筋现象。限期整改。				
处理措施、意见、结果	已下整改通知单。				
协调内容或其他					
记录人	姜...志	总监签阅			