

监 理 日 志

工程名称: 东沅县14#线路35KV送电线路工程

日期	17年11月22日 星期二	气候	多云	气温	2-12℃
监理单位动态: 1	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理4人 司机2人 工人					
施工机械动态: 钩机2台					
施工进度情况	4#支模结束-18#支模结束 20#开挖结束。26#基础开挖。				
检查发现的问题	5#基础无警戒线, 责令整改。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	李山志	总监签阅			