

监 理 日 志

工程名称 20#塔基 20#塔基 20#塔基 20#塔基

日期	2017年1月22日 星期一	气候	晴	气温	-2~1
监理人员动态	2	材料进场、取样见证、台帐			
施工单位人员动态	李立江、张立江、张立江				
施工机械动态	20#塔基 20#塔基				
施工进度情况	20#-22#塔基 4#5#6#做保护帽				
检查发现的问题	22#塔基地脚螺栓双帽未学到位 未拧紧。今日出巡已通知一次				
处理措施、意见、结果	22#塔基加强地拉线。				
协调内容	无				
记录人	王立江	总监签阅	王立江		