

监 理 日 志

工程名称: 森沅浦村14#工地35KV线路送电工程

日期	17年12月5日 星期二	气候	晴	气温	-1-8℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 3人 施工人数 20人					
施工机械动态: 钩机1台 三轮自货车1辆					
施工进度 部位	9# 12# 组塔阻工. 17#回线安装塔地极完毕				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	木、心、志		总监签阅		