

监 理 日 志

工程名称: 山西吉和一期 8.8 MW 分布式光伏项目工程

日期	2018年4月24日 星期二	气候	多云	气温	7~13℃
监理人员动态:	李峰伟 郭云强	材料进场、取样见证、合格情况: 通信光纤进场.			
施工方人员动态:	土建 6人, 电气 2人				
施工机械动态:	搅拌机 1台				
施工进度情况	土建: 设备基础出台阶施工, 散水施工, 设备基础二次抹面. 电气: 消缺, 防水封堵等不影响并网发电.				
检查发现的问题	1. 巡视现场要求施工单位在进行设备基础出台阶散水施工过程中, 做好质量保证, 做到平整、美观. 2. 要求施工项目部做好临时用电安全措施.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	综合自动化厂家进场调试.				
记录人	郭云强	总监签阅			

