

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 07日

天气: 雨

星期: 六

气温: 12-17℃

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

监 理 工 作 情 况	1、下雨现场无人员施工。 2、因近几天有雨，开挖好的基坑土质为湿陷性黄土，雨水倒灌会引起坍塌，邻近厂房，易引起安全事故。要求施工方重视，做好预防措施。 2、了解熟悉图纸。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖 电力工程 有限公司	因雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人:黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	