

监 理 日 志

工程名称: 陕西改锦特5.6MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月20日 星期六	气候	多云	气温	3℃-8℃
----	-----------------	----	----	----	-------

监理人员动态: 1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 施工4人, 资料1人, 管改队

施工机械动态: 无

施工进度情况

1. 1#、2#、3#屋面复查接地, 完善汇流箱, 逆变器, 并做保护管, 防火封堵, 清理垃圾

检查发现的问题

2. 3#下午汇流箱, 逆变器设备名称编写。

处理措施、意见、结果

或其他

1. 完善整理资料, 质保书, 防止措施(未做), 通知单, 联系单缺少电子版(重新做1份)及上传整理公资料

记录人

韩台岭

总监签阅

董守明