

工程名称: 陕西双合锦村光伏屋顶分布式光伏发电项目

|    |               |    |    |    |        |
|----|---------------|----|----|----|--------|
| 日期 | 2018年九月五日 星期二 | 气候 | 多云 | 气温 | -5℃-4℃ |
|----|---------------|----|----|----|--------|

监理人员动态:

1人

施工方人员动态:

4人 + 管匠3人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

1×4跨接线 60根

施工进度  
部位

整改1#屋面组件之间跨接(零电位)接地线 600多根及汇流箱箱体封堵

检查发现的  
问题

去上午9:00—16:00时在屋顶项目  
组织验收

处理措施、  
意见、结果

协调内容  
或其他

记录人

韩永明

总监签阅

韩永明