

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 10 月 31 日 星期二	气候	晴	气温	10-19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场二期 7#、8#车间支架安装完成。 - 一期 连采钢瓦屋面支架已 基本 完成 5%。 - 一期 接地扁铁到货。人员进厅搬运。				
检查发现的问题	在巡视时发现现场人员搬运扁钢时并非两人搬运。(一人拖5根扁铁)。易造成扁钢变形。保护层损坏。				
处理措施、意见、结果	已对施工人员进行告知。 已通知施工方负责人要对此安排人员对施工人员进行技术教育。				
协调内容或其他					
记录人	梅 凯		总监签阅		