

监 理 日 志

工程名称:

日期

2017年11月27日 星期 2

气候

3/4

气温

12/12-14/12

监理人员动态:

1人

施工方人员动态:

1人

施工机械动态:

无

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工进度
部位

1期水泥石灰土垫层, 挤浆垫层
2期屋面防水砂浆完成60%.

检查发现的
问题

部分基层倾斜角度与设计要求的1%不符,
予以纠正

处理措施、
意见、结果

记为要整改, 立即进行整改

协调内容
或其他

无

记录人

李晓明

总监签阅

李晓明