

监 理 日 志

工程名称: 220kV 新台变电站 16 号机坑内设备基础浇筑及发电次月。

日期	2017 年 12 月 27 日 星期三	气候		气温	
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一期 9 号厂房组件接线安装。二期 8 号厂房组件接线安装。				
检查发现的问题	① 今天现场巡查时发现在进行组件安装过程中出现随意堆放组件, 没有做到对组件的保护, 施工过程中对于组件未能轻拿轻放, 存在对组件造成损伤的隐患。 ② 在组件安装过程中发现在组件上私自开孔, 未能正确安装组件接地线, 此做法存在对组件造成损伤的隐患, 同时不能达到防雷接地的作用。				
处理措施、意见、结果	已向总包方下发监理工作联系单。				
协调内容或其他	总包方未能签收监理联系单, 但已用微信告知总包方。				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		