

监 理 日 志

工程名称: 江西南昌新建村16.7MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期一	气候		气温	
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一期9号厂房安装组件, 二期8号厂房安装组件。				
检查发现的问题	现场巡查时发现存在组件安装过紧中, 有工人施工时有踩在组件上施工的现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员不能踩在组件上面施工, 并发送监理联系单。				
协调内容或其他	今天召开第9次监理例会。				
记录人	鲁光	总监签阅	任仲峰		