

监 理 日 志

工程名称: 江西新余木村寨16.7兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

日期	2017年12月6日 星期三	气候		气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一期8号彩钢瓦屋面2人布线, 一期5V9基础基坑进行浇筑。 3期75号厂房安装逆变器				
检查发现的问题	一期5V9基础出包钢筋绑扎, 间距过大, 未能按照图纸要求施工。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包进行整改, 但未能及时整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任中峰		