

监 理 日 志

工程名称: 750kV 晋中变电站 167 号主变基础浇筑工程

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20 人				
施工机械动态:	挖掘机				
施工进度情况	一期电缆敷设. 二期箱变基础开挖. 20 人.				
检查发现的问题	① 现场巡查时发现. 在一期 10kV 电缆直埋敷设时. 电缆的深度小于 700mm. 与设计图纸严重不符. ② 二期开始施工. 但我方未见到二期工程施工作业.				
处理措施、意见、结果	已向总包方下发监理联系单和监理通知单.				
协调内容或其他	总包未能及时回复. 但通知单内容和联系单内容以微信方式告知.				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		