

# 监 理 日 志

工程名称: 江西南昌新建村16.7MW分布式屋顶光伏电站项目

日期	2018年1月16日 星期三	气候	阴	气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 26人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度 部位	一期8号、9号厂房屋顶安装组件, 二期电抗器基础基础完成				
检查发现的 问题	现场巡查时发现8号厂房在组件吊装搬运过程中不注意保护组件, 对组件造成了极大的安全隐患				
处理措施、 意见、 结果	现场要求总包方增加搬运及安装组件人员, 确保保证组件在搬运吊装过程中不造成损坏				
协调内容 或其他	无				
记录人	鲁宏	总监签阅	任仲峰		