

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 13-22℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场屋面支架及导轨安装情况, 安装符合规范, 提醒施工人员注意安全, 佩戴安全帽。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	支架、导轨安装完成 50%	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

