

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12-21℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	因组件是甲供, 还未到货, 现场施工人员运送扁铁, 提醒施工人员注意安全, 佩戴安全帽。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	运送扁铁	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	