

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7-12℃

工程名称: 佳雪微特电机集团 984.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视箱变基础地基础墙，对照图纸进行查看，要求施工人员钢筋绑扎牢固。水泥垫层平实。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江绿盈 电力有限 公司 中机国能	1、箱变基础层施工完成 40%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	