

监 理 日 志

工程名称: 任湾微特电机集团 980KW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月17日 星期日	气候	晴	气温	-4.5℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	高压变装并线柜, 因为柜子与原来柜子接线不方便, 停止安装, 重新订做高压柜。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张赞		总监签阅		