

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17-18℃

工程名称: 阿祥重工 5682.96KW 分布式光伏屋顶发电项目

监 理 工 作 情 况	支架因在运输路途, 未进场。整理前期资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江绿盈 电力有限 公司	项目未开工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	