

监 理 日 志

工程名称: 海拉尔2222kV变电站扩建工程

日期	2018年5月11日 星期五	气候	晴	气温	21℃-27℃
监理人员动态:	李强(徐江斌)	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	张强(张强)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3X150mm ² 电缆吊钩及螺栓				
检查发现的问题	 电缆吊钩已经出现锈蚀现象				
处理措施、意见、结果	以工补进行整改				
协调内容或其他	电缆吊钩与螺栓				
记录人	李强	总监签阅	张强		