

监 理 日 志

工程名称: 维修、更换人行道主灯杆、灯罩、灯座、灯头

日期	2017年10月18日 星期三	气候	晴朗	气温	25℃~27℃
监理单位动态:	王通春	材料进场、取样见证、检测情况:			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:					
施工进度情况	3#屋面卷材铺设 (预计明日完成) 6#屋面卷材已散料完成				
检查发现的问题	1. 检查卷材铺设情况, 发现部分卷材出现偏移, 随即一一纠正。 2. 部分施工人员未佩戴安全带施工。				
处理措施、意见、结果	1. 对于出现偏移卷材, 已要求立即整改, 直至符合规范要求。 2. 要求佩戴安全带人员进行施工, 同时做好安全教育。				
协调内容或其他					
记录人	王通春	总监签阅			