

监 理 日 志

工程名称: 维修、线路改造、空分4461.48kPa 系统技术改造

日期	2017年12月9日 星期六	气候	阴	气温	1℃~7℃
监理人员动态:	王瑞春 (维修组)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	维修组已。现场作业人员数6人。进行电缆套管。现场接地施工。				
检查发现的问题	1. 电缆绑扎用铁丝, 造成电缆皮破损。 2. 厂区卫生产生的垃圾未清理				
处理措施、意见、结果	已通知负责人及时整改。对产生的垃圾进行了清运。 (已完)				
协调内容或其他					
记录人	王瑞春		总监签阅		