

监 理 日 志

工程名称: 浙江金利汽车路桥项目基地2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月10日 星期 五	气候	晴	气温	36/27℃
监理人员动态: 1人: 郭艺福			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 下午 郭艺福, 2人28名, 2人23名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 钢楼梯制作 5人12人, 下午改 2. 检修人员进安装 13人 3. 清洗系统车以水管 3人				
检查发现的问题	1. 钢楼梯制作二处焊接质量不够, 只有5mm				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促重新焊接, 厚度达到图纸8mm要求				
协调内容或其他	今天进行清洗系统施工时质量/安全活动记录				
记录人	郭艺福		总监签阅	梅波	