

监 理 日 志

工程名称: 2018年8月30日 星期四

日期	2018年8月30日 星期四	气候	小雨转阴	气温	33/26℃
监理人员动态: 1人: 郭艺永 施工方人员动态: 管理岗: 2人+3人, 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 生产环境车间内清洗系统水管整改完成。钢楼梯制作2人。 2. 焊装钢钢楼梯制作2人。				
检查发现的问题	1. 发现焊装钢楼梯踏步焊接处是黑焊。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改。重新焊接。符合要求。				
协调内容或其他	1. 检测镀锌及小管镀锌层。均67.72.81.82号。 2. 开监理安全专题会。详见记录表。 3. 今天进行“安全生产月”活动。				
记录人	郭艺永		总监签阅	杨波	