

监 理 日 志

工程名称:浙江杭州湾跨海大桥工程基地220kV分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月24日 星期一	气候	晴	气温	30/23℃
监理人员动态: 1人: 郭志禧		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理1人, 2人6人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产厂房东向屋面环网接地扁铁焊接2人. 2. 焊接东向屋面环网接地扁铁焊接2人. 3. 总装与焊接2个东向屋面清洗系统试压2人.				
检查发现的问题	总装东向屋面清洗系统试压, 有2处漏水.				
处理措施、意见、结果	现场重新安装2处水管接头, 不漏4. 符合安全.				
协调内容或其他	整理资料. 归档				
记录人	郭志禧	总监签阅	梅收		