

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车路桥项目基地1.2MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月3日 星期一	气候	晴	气温	33/26℃
监理人员动态: 1人: 郭光磊		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理各 2人 9名.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产厂房车间钢构整改项. 2. 生产厂房车间屋面光伏组件建设与接地扁铁项.				
检查发现的问题	1. 审核屋面光伏组件进场材料使用预验收2项预验. 1. 屋面钢构厚度4mm. 而预验资料是: 25mm厚钢板. 2. 2项预验: 填写监理公司名称, 合格号部号上. 极板板面有误差.				
处理措施、意见、结果	退回重报.				
协调内容或其他	1. 审核施工预验资料. 2. 整理监理资料. 准备做封册.				
记录人	郭光磊	总监签阅	梅波		