

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲湾路桥项目基地12MW分布式光伏项目。

日期	2018年10月12日 星期五	气候	晴	气温	25/21℃
监理人员动态:	1人: 郭艺祚	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理组: 2人7人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 总装车间屋面架空接地扁铁7人.				
检查发现的问题	发现3处接地扁铁因未牢固.				
处理措施、意见、结果	现场纠正, 已牢固, 符合要求				
协调内容或其他					
记录人	郭艺祚	总监签阅	梅波		