监 理 日 志

工程名称：浙江[illegible]项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月22日 星期一	气候	晴	气温	3-15℃
监理人员动态：3人. 郭光辉. 贺梦凡. 单士智			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员3人. 施工人员103人					
施工机械动态： 无					
施工部位进度情况	敷设屋顶间直流电缆. 组件. 边支架接头.				
检查发现的问题	部分横梁出现腐蚀.				
处理措施、意见、结果	以书面告知整改，已刷防腐漆.				
协调内容或其他	无				
记录人	单士智	总监签阅			

由 扫描全能王 扫描创建