

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车新工厂项目一期 110kV 变电站安装工程

日期	2018 年 3 月 22 日 星期四	气候	晴	气温	10~20℃
监理人员动态: 郭光禧 贺梦凡 严玉智 施工方人员动态: 管电队队长 施队长 55 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	焊装车间扁铁接地焊接. 总装车间骨架安装 四平方线 敷设 生产区 桥架安装				
检查发现的问题	来料安装缺少螺丝				
处理措施、意见、结果	现场检查, 监督整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	贺梦凡	总监签阅	梅改		

