

监 理 日 志

工程名称: 舟山市定海区农村13.53MW光伏扶贫发电项目

日期	2018年1月18日 星期四	气候	阴	气温	-6°C
监理人员动态:	吴振东、于洪亮	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	一、开关站运维。 二、避雷针安装。 三、光伏区散料。				
检查发现的问题	今日我方监理人员与业主到 项目现场巡视检查,开关站避雷针安装, 光伏区和雪深后无法安装支架组件。				
处理措施、意见、结果	开关站避雷针高空作业,设置多 条,消除安全隐患。				
协调内容 或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	于洪明		