

监 理 日 志

工程名称: 方山乡东沟村110kV变电站扩容工程

日期	2018年6月11日 星期二	气候	晴	气温	13℃~27℃
监理单位动态:	王洪亮 吴振东		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	1. 支架组立安装完毕. 2. 接地焊接 3. 2#主变安装完毕.				
检查发现的问题	现场拉线多、混乱差.				
处理措施、意见、结果	针对现场拉线 引起及时整改清理, 做到文明绿色施工.				
协调内容 或其他	今日举行监理例会.				
记录人	吴振东	总监签阅	王洪明		