

监 理 日 志

工程名称: 济南国际园2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年4月2日 星期五	气候	晴	气温	20~29°
监理人员动态:	检查巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	6号屋面垃圾清理 4号屋面组件安装, 支架摆放, 支架安装 5号屋面光伏线放线.				
检查发现的问题	细部组件安装边压安装材料, 未全部到组件 发现个别支架未在一水平线上.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员重新安装未全部到组件边压, 已整改 现场要求支架墩子摆放在同一水平线.				
协调内容或其他					
记录人	庞和平	总监签阅	苗宇明.		



由 扫描全能王 扫描创建