

监 理 日 志

工程名称: 济南国开桂哈哈2mw分布式光伏安装工程

日期	2018年4月10日 星期三	气候	晴	气温	11°C~21°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	光伏单位: 6号、5号屋面组件安装。 防水单位: 4号屋面沙料分散作业				
检查发现的问题	部分支架底座固定螺栓未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工队整改, 并复查屋面支架底座螺栓已紧固到位。				
协调内容或其他	要求施工单位现场吊装作业时须有安全员在场				
记录人	庞和平	总监签阅	苗宇明		

