

监 理 日 志

工程名称: 济南团开娃哈哈2mw分布式光伏发电工程

日期	2018年4月11日 星期三	气候	多云	气温	14°C~24°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	6号屋顶光伏进行支架安装 5号屋顶光伏面板清理.				
检查发现的问题	部分支架安装不在水平线				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改, 支架安装定放线, 已整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平	总监签阅	苗明		



由 扫描全能王 扫描创建