

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	13°~24°
监理单位动态:	检查巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3号屋面基屋清理 砂浆找平 5号屋面光伏线放线.				
检查发现的问题	发现现场施工器具随意乱摆放. 发现部分桥架变形.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员将施工器具整齐摆放,文明施工. 现场要求施工人员更换变形桥架				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平		总监签阅	苗宇明	



由 扫描全能王 扫描创建