

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年5月6日 星期日	气候	晴	气温	14°~23°
监理人员动态:	检查巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号屋面基层清理, 落扣修缮. 2号屋面砂浆找平.				
检查发现的问题	发现现场部分组件表面存在泥垢. 发现部分桥架盖板变形.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员清理组件表面泥垢. 要求施工人员更换修复变形桥架.				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平		总监签阅	苗宇明	



由 扫描全能王 扫描创建