

监 理 日 志

工程名称: 济南园开娃哈哈ZMW分布式光伏发电工程

日期	2018年5月25日 星期五	气候	晴	气温	20°~29°
监理人员动态:	检查巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号屋面防水卷材烘烤 2号屋面清理施工垃圾				
检查发现的问题	发现现场施工人员集中拥挤上下踏步梯				
处理措施、意见、结果	要求施工人员同时上下踏步梯不得超过2人				
协调内容或其他	无				
记录人	王良	总监签阅	苗宇明		

