

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年5月28日 星期二	气候	晴	气温	24°~32°
监理人员动态:	检查 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2号屋面防水卷材烘烤, 垃圾清理				
检查发现的问题	发现 2号屋面部分拼架盖板变形				
处理措施、意见、结果	要求施工人员修复, 更换变形拼架盖板 施工过程中不得踩踏拼架。				
协调内容或其他	无				
记录人	王 强	总监签阅	苗 明		

