

监 理 日 志

工程名称: 济南国开住宅项目2#楼2单元水电安装工程

日期	2017年11月4日 星期六	气候	晴	气温	13℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	进行简易爬梯二次改造, 加固作业。 围护网及安全防护标识重新作业。				
检查发现的问题	屋面防水施工节点未做出节点, 业主总包单位协调施工队以简易爬梯二次整改工作节点作出。 进度缓慢。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邵伟	总监签阅	苗伟明		

