

监 理 日 志

工程名称: 新南园开坊明城2MW分布式光伏发电工程

日期	2017年11月20日 星期四	气候	晴	气温	3-8℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	进行2号屋面光伏支架安装。				
检查发现的问题	1号屋面现场检查, 发现已安装完成支架个别部位, 压接处连接处螺栓, 检查因不到位, 遗忘拧紧现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方管理人员安排人员进行全面自检, 检查合格。				
协调内容或其他	业主方项目负责人, 张经理, 表示同意, 要求施工方做好安全防护措施, 确保施工安全。				
记录人	孙力	总监签名	孙力		

