

监 理 日 志

工程名称: 旭果通峰科技5.181MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年12月30日 星期六	气候	雾转晴	气温	12/0℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因相序反了今早将相序调整完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙明	总监签阅	刘增		