

# 监 理 日 志

工程名称: 旭昇电科科技5.9874W屋顶分布式光伏发电

|            |                                                                                                                                          |                          |      |    |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|-------|
| 日期         | 2018年1月8日 星期一                                                                                                                            | 气候                       | 小雨转晴 | 气温 | 4/-4℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                                                                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |       |
| 施工方人员动态:   | 8人                                                                                                                                       |                          |      |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                                                                        |                          |      |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 屋顶漏水处, 阵列间支架接地或连接.<br>2. 项目部相关人员进行初检.                                                                                                 |                          |      |    |       |
| 检查发现的问题    | 1. 组件连接或固定不整齐. 2. 组件穿管松动. 3. 接地扁铁直接接触屋面. 4. 汇流箱逆变器补漆. 5. 二次空开盖板未粘贴. 6. 二次空开盖板未固定. 未补漆. 7. 二次空开柜内线路整理. 8. 设备底座及机柜未做. 9. 气楼外爬梯. 10. 雨水管未做. |                          |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                                                                          |                          |      |    |       |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                                                                        |                          |      |    |       |
| 记录人        | 王 鹏                                                                                                                                      | 总监签阅                     | 王 发  |    |       |